

Bobrowice, 26.05.2015r.

Do wszystkich Wykonawców

ZPR.271.1.4.2015

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Barłogach.

Wyjaśnienie do SIWZ (1)

Działając na podstawie art.38 ust. 1 pkt.3) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. 2013 poz.907 z późn.zm.) Gmina Bobrowice informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie:

„poz. 140 kosztorysu

Proszę o podanie rodzaju oraz parametrów zbiornika”

Odpowiedź:

Wszystkie potrzebne dane dotyczące zbiornika zawarte są w Projekcie Budowlanym

- na stronie nr 18 Projektu zamieszczono Kartę Katalogową zbiornika na ścieki
- na stronie nr 33 w opisie technicznym do części sanitarnej podano parametry zbiornika na ścieki
- na rysunku nr S-4 przedstawiono profil przyłącza kanalizacyjnego wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki oraz jego opisem

Z wyżej wymienionych materiałów wynika , że jest to atestowany zbiornik na ścieki ,prefabrykowany, żelbetowy, o pojemności 8 m³.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WÓJT
Marek Babul