

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii	Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona / stron: 1 / 1
---	---



Nazwa klienta: Gmina Bobrowice Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice	Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Zlecenie z dnia: 13.06.2018 OL-LMIP.90.301.2018	Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy Data pobrania próbki: 15.06.2018 Numer protokołu pobrania: S/34/18	Informacje dotyczące pobierania próbek Identyfikacja próbek: przedstawił Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim - Ł. Sosnowski Przedmiot badania: próbka wody do spożycia Próbka wody z wodociągu publicznego Bronków Stan próbki: prawidłowy	Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Data dostarczenia do badania 15.06.2018	Data wykonania badania 15.06.2018 - 18.06.2018
--	--	---	---	--	--	---

Wyniki badań		Miejsce pobrania próbki:		Metoda badawcza		Jednostka		Nr próbki		Wartość parametryczna	
Obecność i liczba pałeczkowców kałowych (enterokoków). Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017:04	jtk/100 ml	0	0	0	0
Obecność i liczba Escherichia coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017:04	jtk/100 ml	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017:04	jtk/100 ml	0	0	0	0
Obecność i liczba bakterii z grupy coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ 1 ml	160	(120-209)	Bez	Metoda płytkowa (posiew węglony agarze odżywczym w 22°C po 72 h. Ogólna liczba mikroorganizmów na	pn-en iso 6222:2004	jtk/ 1 ml	160	160	Bez
		Bez		nieprawidłowych zmian							

! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.  
 Dla metod ilościowych: wartości podane przy wyniku badania - górna i dolna granica przedziału ufnosci dla oszacowanej niepewnosci rozszerzonej przy 95% poziomie ufnosci i współczynnika rozszerzenia = 2 bez procesu pobierania próbek

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

18.06.2018

MOŁDZY ASYSTENT

Kamilla Koszewska

KIEROWNIK SEKCJI  
 ZARZĘDZU  
 MIKROBIOLOGII I PARAZYTOLOGII  
 mgr. biol. Kamilla Koszewska  
 data i podpis mikrobiolog

### Koniec sprawozdania

Orzynamy: 1. Gmina Bobrowice Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice (1 egzemplarz)  
 2. a/a

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.  
 Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.