

Do Wykonawców

ZPR.271.2.2019

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa parkingu przy świetlicy w Dychowie.

Wyjaśnienie Nr 3 do SIWZ

Gmina Bobrowice działając na podstawie art.38 ust.1 pkt.3) i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. 2018 poz.1986) informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie :

„W projekcie umowy określono zakres wykonania wszelkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Załączono tylko projekt zagospodarowania działki (brak proj. wykonawczego parkingu) i specyfikację techniczną dotyczącą wszelkich obiektów znajdujących się na działce, a wynagrodzenie wg §5 pkt. 1,2,3 ryczałtowe zawiera wszelkie koszty, nie tylko zgodne z KST inwestorskim etap I i II.

- zwracam się z prośbą o podanie szczegółowego zakresu wykonania w/w zadania czy zakres dotyczy np.: odwodnienia parkingu, projektowanego trawnika, zadaszenia na pojemniki z odpadami, ukształtowania terenu poza nawierzchnią utwardzoną, itp.”

Odpowiedź:

Odwodnienie będzie powierzchniowe tzn. poprzez spadek nawierzchni z kostki betonowej na całej długości dojazdu i parkingu . Krawężniki ograniczające parking od strony północnej będą rozsunięte tak , aby przez powstałe szczeliny woda opadowa przedostała się na teren nieutwardzony .

Spadki i rzędne wyznaczone będą na budowie przez Kierownika Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Nie przewiduje się odwodnienia wgłębnego za pomocą wpustów deszczowych lub studni chłonnych. Zakres rzeczowy zamówienia nie obejmuje urządzania trawników, zadaszenia na odpady.

Ukształtowanie terenu poza obszarem parkingu dotyczy pasa bezpośrednio przyległego o szerokości ok. 1m i naprawy ewentualnych zniszczeń terenów sąsiadujących spowodowanych pracami przy w/w placu.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

WÓJT
Wojciech Wąchała
Wojciech Wąchała