

Bobrowice, dnia 30.01.2020 r.

SKO.0003.8.2020

*Pan Łukasz Dudzic*

*Radny Gminy Bobrowice*

Odpowiadając na interpelację z dnia 20 stycznia 2020 r. dotyczącą skażenia wody na SUW Bronków oraz SUW Dychów informuję, że skażenie wody z wodociągu w Przychowie było skażeniem bakteriami z grupy coli w efekcie czego miejscowości Przychów, Janiszowice, Wełmice, Strużka, Dęby, Dachów zostały odcięte od wody całkowicie gdyż woda nie nadawała się do spożycia nawet po przegotowaniu ani na cele gospodarcze. Dysponując jedną cysterną, która została ustawiona w miejscowości w której zamieszkuje najwięcej mieszkańców, tj. Wełmice, pozostałe miejscowości pozostały bez stałego dostępu do cysterny dlatego została rozwieziona woda w butelkach. W Bronkowie oraz Dychowie nie ma skażenia bakteriami z grupy coli tylko mikroorganizmami, które nie niosą zagrożenia życia lub zdrowia a woda jest zdatna do spożycia po przegotowaniu oraz bez ograniczeń na cele gospodarcze. Sytuacja z Przychowa jest całkiem inna niż sytuacja w Bronkowie oraz Dychowie dlatego nie można ich traktować jednakowo. W miejscowości Bronków przewidziano, że cysterna będzie stacjonować 24 h na dobę a co za tym idzie mieszkańcy będą mieli dostęp do wody dlatego nie ma potrzeby dostarczenia wody butelkowanej. Nadmieniam również, że ustawienie cysterny jest działaniem dodatkowym gdyż w sytuacji kiedy mieszkańcy wiedzą wcześniej o planowanym remoncie i odcięciu wody Gmina nie ma obowiązku jej zapewnienia. Jak wynika z rozdziału 7 §13 pkt.4 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowice z dnia 30 maja 2018 r. „*W przypadku przewidzianego wstrzymania zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na czas powyżej 12 godzin powiadamia o tym odbiorców na 7 dni przed zdarzeniem,*” Informuję, że prace remontowe na stacjach uzdatniania wody zaplanowane zostały po to aby polepszyć jakość wody. Zdaję sobie sprawę, że tego typu remonty są uciążliwe dla mieszkańców ale mają one na celu polepszenie jakości wody i złagodzenie niedogodności jakie występują w ostatnim czasie.

Reasumując:

1. Gmina wywiązała się z obowiązujących przepisów gdyż poinformowała mieszkańców na 7 dni przed planowanym remontem.
2. Zapewniła mieszkańcom dostęp do wody w postaci cysterny, która stacjonuje w wyznaczonym miejscu 24h na dobę .
3. Mając na uwadze, że sytuacja jest uciążliwa dla odbiorców, dodatkowo woda jest rozwożona po miejscowości w godzinach popołudniowych aby każdy miał łatwy dostęp do poboru wody.
4. Prace remontowe na stacjach uzdatniania wody zostały zaplanowane po to aby polepszyć jakość wody u odbiorców.

Nawiązując do skażenia mikroorganizmami na stacjach uzdatniania wody w Bronkowie oraz Dychowie informuję, że czas przywrócenia wody do pełnej zdatności może potrwać jeszcze do 8 tygodni. Kiedy sytuacja wróci do normy mieszkańcy zostaną o tym poinformowani.

WÓJT  
*Wojciech Wachała*  
Wojciech Wachała