

Bobrowice, 17.09.2020r.

Do wszystkich Wykonawców

ZPR.271.8.2020

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Bronkowie.

Wyjaśnienie treści SIWZ (1)

Działając na podstawie art.38 ust.1pkt.3), ust.1a i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. 2019 poz.1843 ze zm.) Gmina Bobrowice informuje, że wpłynęło zapytanie do niniejszego postępowania o następującej treści:

Pytanie:

„ 1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonie sieci wodociągowej metodą bezwykopową? „

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową **ale bez użycia rur ochronnych - poza tymi, które są uwzględnione w projekcie.**

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WÓJT
Wojciech Wąchała
Wojciech Wąchała