

Bobrowice, dnia 20.10.2020r.

SKO.0003.31.2020

Pan
Marcin Jagodziński
Radny Gminy Bobrowice

W odpowiedzi na Zapytanie z dnia 05.10.2020 r. w sprawie wniosku z dnia 23.09.2020 r. dotyczącego powtarzających się awarii i skażeń wody użytkowej jaka występuje w sieci wodociągowej w miejscowości Dychów, Brzezinka, Chromów oraz Prądocinek informuję, że:

1. Corocznie opracowywany jest harmonogram przeprowadzania badań potwierdzających zdatność wody do spożycia, który jest zatwierdzany przez Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim.
2. Decyzję o przydatności bądź nieprzydatności wody do spożycia podejmuje każdorazowo Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim niezwłocznie po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych.
3. Po stwierdzeniu w 2019 r. przekroczenia poziomu mikroorganizmów podjęto szereg działań mających na celu poprawę jakości wody oraz zapobieżenie przekroczeń w przyszłości.
4. W trybie natychmiastowym zdezynfekowano sieć wodociągową oraz studnie.
5. Ponadto przeprowadzono następujące działania:
 - a) poddano szczegółowej analizie szafę sterującą pracą stacji uzdatniania wody oraz zoptymalizowano jej parametry pracy,
 - b) wyczyszczono oraz zdezynfekowano zbiornik magazynujący wodę,
 - c) przeanalizowano pracę areatora oraz bloku przygotowania powietrza,
 - d) udrożniono aerator,
 - e) przebudowano blok przygotowania powietrza,
 - f) przeniesiono instalację chlorowania umiejscawiając ją za filtrami,
 - g) zakupiono nowy stopień sprężający w celu zwiększenia skuteczności płukania filtrów,
 - h) wymieniono instalację napowietrzania oraz odpowietrzania,
 - i) wyposażono areator w dodatkowy odpowietrznik w celu zwiększenia efektywności usuwania mikroorganizmów.
6. W celu ograniczenia poziomu żelaza oraz manganu planuje się wymianę do końca 2020 r. złoża filtracyjnego w stacji uzdatniania wody.
7. We wrześniu br. stwierdzono skażenie Enterokokami na stacji uzdatniania wody (w studniach nie stwierdzono powyższych skażeń). Zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim niezwłocznie podjęto szereg działań zabezpieczających.
8. W celu zabezpieczenia mieszkańców w wodę użytkową zadysponowano cysternę będącą w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim. W celu zminimalizowania wynikających z powyższego faktu uciążliwości opracowano grafik stacjonowania cysterny

w Dychowie, Brzezince, Chromowie oraz Prądocinku. Ponadto na prośby mieszkańców cysterna była przewożona dodatkowo we wskazane miejsca.

9. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowice określa szczegółowo sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzania ścieków, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji.

W dniu 20.10.2020 r. zostały pobrane kolejne próbki wody do badań. Do 01.11.2020 r. będziemy mieli pełne rozeznanie (z dwóch niezależnych źródeł) dotyczące opracowania ekspertyzy na temat występujących potencjalnych zagrożeń dla ujęć wody oraz ich eliminacji. Szczegółową informacją dot. ww. ekspertyzy zostanie przekazana w oddzielnej odpowiedzi.

Zapewnienie mieszkańcom wody o parametrach odpowiadających normom jest dla Urzędu Gminy w Bobrowicach priorytetem. Na bieżąco analizowane i eliminowane są wszystkie potencjalne źródła skażeń. Jestem przekonany, że podjęte działania oraz zachowanie szczególnego reżimu sanitarnego na stacji uzdatniania wody pozwoli w przyszłości zminimalizować ryzyko powtórnych skażeń.

WÓJT!
Wojciech Wąchała
Wojciech Wąchała