

Bobrowice, dnia 22.10.2020 r.

SKO.0003.28.2020

Pan Łukasz Dudzic

Radny Gminy Bobrowice

Odpowiadając na zapytanie z dnia 02.10.2020 r. w sprawie zrzutu ścieków podczas remontu oczyszczalni Dychów informuję:

Ad pytanie nr 1. W jakiej formie będzie następował zrzut ścieków podczas remontu oczyszczalni Dychów?

W czasie remontu oczyszczalni ścieków (tj. w trakcie remontu zbiorników BOS) nie przewiduje się zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych tylko skierowane ich na filtry żwirowe. Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Dychowie przewiduje przebudowę i adaptację istniejących 4 poletek osadowych na filtry żwirowe, jako dodatkowy stopień oczyszczania ścieków.

Ad pytanie nr 2. W jakim stopniu ścieki będą oczyszczone (lub nie)?

Ścieki będą poddane wstępnej obróbce chemicznej polegającej na dodawaniu do zbiornika retencyjnego koagulantu glinowego, a następnie skierowaniu ich na filtry żwirowe. Dodatkowo, na czas remontu zbiorników BOS ścieki dowożone będą kierowane do oczyszczalni ścieków w Bronkowie. Powyższe rozwiązania gwarantują właściwe oczyszczanie ścieków w czasie remontów oraz w sytuacjach awaryjnych.

Ad pytanie nr 3. Jak długo będzie trwał remont elementów uniemożliwiających poprawne oczyszczanie ścieków?

Remont zbiorników BOS będzie trwał około jednego miesiąca. Rozpoczęcie prac planowane jest na koniec października br.

Ad pytanie nr 4. Jakie kary mogą zostać nałożone, jeżeli stopień oczyszczenia nie będzie spełniał obowiązujących norm?

Zastosowanie ww. rozwiązań ma na celu niedopuszczenie do przekroczenia obowiązujących norm. W przypadku przekroczeń zastosowanie będą miały przepisy ustawy – Prawo wodne w odniesieniu do udzielonego przez Starostę Krośnieńskiego pozwolenia wodnoprawnego.

WÓJT
Wojciech Wąchała
Wojciech Wąchała

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a