

Bobrowice, 10.12.2020r.

Do wszystkich Wykonawców

ZPR.271.9.2020

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Wełmicach.

Wyjaśnienie treści SIWZ (3)

Działając na podstawie art.38 ust.1pkt.3), ust.1a i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. 2019 poz.1843 ze zm.) Gmina Bobrowice informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania o następującej treści:

Pytanie 1:

„W zamieszczonym programie funkcjonalno-użytkowym jest zamieszczona informacja o uzyskaniu DoŚU. Proszę o informację czy planowana inwestycja leży w obszarze Natura 2000? Jest to związane z okresem uzyskania takiej decyzji”

Odpowiedź:

Planowana inwestycja nie leży w obszarze Natura 2000. Teren inwestycji leży częściowo w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Bronków – Janiszowice”. Szczegółową lokalizację obszaru można znaleźć na stronie <http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/>.

Pytanie 2:

„Proszę o wyjaśnienie punktu z programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego "Wykonania badań czynników oddziaływania na środowisko do odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego" w ramach zakresu zamówienia”

Odpowiedź:

Chodzi o badania parametrów ścieków oczyszczonych - BZT5, ChZT, Zawiesina ogólna, Azot i Fosfor. Muszą spełniać warunki określone aktualnymi przepisami. Po zakończonych pracach należy wykonać badania fizyko-chemiczne ścieków oczyszczonych w celu potwierdzenia skuteczności oczyszczania przez oczyszczalnię ścieków.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WÓJT
Wojciech Wąchała
Wojciech Wąchała