

Do wszystkich Wykonawców

ZPR.271.1.4.2013

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach.

Wyjaśnienie treści SIWZ (1)

Działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. 2010 Nr 113 poz.759 z późn.zm.) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego w dniu 26.02.2012r. zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela się następującego wyjaśnienia:

Pytanie 1:

„ W związku z trwającym postępowaniem przetargowym proszę o zamieszczenie na stronie internetowej projektu instalacji elektrycznej dla pomieszczenia kotłowni.

Zamieszczona dokumentacja zawiera instalacje oświetlenia i gniazd. Nie ma natomiast instalacji zawartej w dziale „kotłownia gazowa” przedmiaru robót.”

Odpowiedź:

„Na rysunku E-03 przedstawiono schemat ideowy rozdzielni TK w kotłowni oraz pokazano obwody wychodzące z tej rozdzielni wraz z zabezpieczeniami i podaniem rodzaju przewodów. Opisano też rodzaj urządzeń zasilanych przez te obwody. W związku z tym, że poszczególne urządzenia (np. pompy obiegowe) zasilane są bez pośrednictwa gniazd wtykowych (bezpośrednie podłączenie pod zaciski) więc gniazda wtykowe nie są pokazane na rys. E-14 „Instalacja siły i gniazd wtykowych”.

Rozmieszczenie pomp wyniknie na budowie z konkretnego układu orurowania i będzie uzgodnione z inspektorem nadzoru.

Do potrzeb wyceny ofertowej należy przyjąć wartości podane w przedmiarze w części elektrycznej w dziale „Kotłownia gazowa”. „

Zamawiający wyjaśnia, że **przedmiot zamówienia określa szczegółowo projekt budowlany**, a załączony do SIWZ **przedmiar robót**, zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego formą wynagrodzenia ryczałtowego **należy traktować tylko jako dokument pomocniczy**.

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie zgodnie z pkt. 14 SIWZ cenę w formie ryczałtu - brutto, obejmującą wszystkie koszty wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie wymaga załączania do oferty kosztorysu ofertowego.

Zgodnie z pkt. 16.5 SIWZ do złożenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy jest zobowiązany tylko Wykonawca, który zostanie wybrany do wykonania zamówienia.

Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.