

Bobrowice 01.03.2013r.

Do wszystkich Wykonawców

ZPR.271.1.2.2013

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej Dychów – Prądocinek.

Wyjaśnienie treści SIWZ (2)

Działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. 2010 Nr 113 poz.759 z późn.zm.) w związku z wpływieniem do Zamawiającego w dniu 28.02.2012r. zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela się następującego wyjaśnienia:

Pytanie 1:

„Zamawiający **w ogłoszeniu** Przewiert pod dnem rzeki Bóbr przewidział w rurze osłonowej, jednak w załączonej dokumentacji przetargowej brak informacji określającej parametry (średnica, materiał, długość) rury osłonowej jaką należy przyjąć.”

Odpowiedź:

Przejście pod rzeką Bóbr powinno być zrealizowane w rurze osłonowej typ PE RC SDR17 (PN10) fi 160 x 9,5mm, długość L=260 m”.

Zamawiający na podstawie art. 12a ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert tj.

Oferty w niniejszym postępowaniu należy złożyć do dnia 7 marca 2013r. do godz. 10:15.

Nowy termin otwarcia ofert: 7 marca 2013r. godz. 10.30

Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.