



OZNACZENIA

- Oprawa jarzeniowa 2x40W IP65
- Oprawa żarówkowa ścienna IP65
- Łącznik instalacyjny pojedynczy szczelny IP44
- Łącznik instalacyjny podwójny szczelny IP44
- Łącznik instalacyjny schodowy szczelny IP44
- Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym
- Wentylator wyciągowy sufitowy z wyciągiem na dachu załączany łącznikiem instalacyjnym

UWAGI WYKONAWCZE

- Istniejące obwody oświetleniowe oprócz obwodu byłego pom. gospodarczego z tablicy TB należy pozostawić
- Obwody oświetleniowe wykonać przewodem YDY 3x1,5mm² p.t.
- Łączniki instalować 1,3m nad posadzką.
- Obwód oświetlenia szatni umywalni z WC wyprowadzić z tablicy TB ,w miejsce byłego obwodu Pom. gospodarczego z zabezpieczeniem S 301B6A

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁ. TN-S

Nazwa rysunku PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA W ROZBUDOWIE I REMONCIE REMIZY OSP W BRONKOWIE NA DZ. NR 99 GM. BOBROWICE			Nr rysunku E3
Inwestor Gmina Bobrowice 66-627 Bobrowice			Skala 1:50
Opracował mgr inż.. Leon Rózcza	Nr uprawnień 9/91/ZG 13 pkt 4 lit. d Par.5.1; 6.1; 7	Data Listopad 2013r.	Podpis