

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WKROŚNIE ODRZ.



66-600 Krosno Odrz., ul. Nadodrzańska 24  
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/)  
e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl  
NIP: 926-12-96-375

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZ.

HK.9030.22.2021

Krosno Odrzańskie, dnia 10.06.2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 5 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-610-611/2021 z dnia 10.06.2021 r., próbki wody pobranej w ramach monitoringu parametrów z grupy A w dniu 08 czerwca 2021 r. z wodociągu publicznego wiejskiego w Bronkowie, 66-627 Bobrowice, stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbki wody pobranej w dniu 08 czerwca 2021 r. z wodociągu publicznego wiejskiego w Bronkowie, z punktu czerpalnego w stacji uzdatniania wody w Bronkowie, zgodnie z protokołem pobrania próbek wody nr HK/58/21 wykazała, że woda w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych **nie odpowiada** wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), ze względu na **podwyższoną liczbę bakterii z grupy coli w 100 ml wody** (stwierdzono 5 jtk/100 ml), dopuszczalna wartość wyżej wymienionego wskaźnika wynosi 0 jtk/100 ml).

W związku z powyższym zobowiązuję Gminę Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 **do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym**, mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Bronkowie. Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Jednocześnie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przegotowaniu** – pobieranej z wodociągu publicznego w Bronkowie, co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W oparciu o § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), proszę o wskazanie zakresu i terminu realizacji działań naprawczych

*niepodlega*