

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WKROŚNIE ODRZ.



66-600 Krosno Odrz., ul. Nadodrzańska 24
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/
e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl
NIP: 926-12-96-375

URZĄD GMINY
w Bobrowicach

23. 08. 2021

Przydział do

Ldiz

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZ.

HK.9030.22.2021

Krosno Odrzańskie, dnia 19 sierpnia 2021 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 5 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr SB/81720/08/2021 (otrzymanym w dniu 19 sierpnia 2021 r.), próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 3 sierpnia 2021 r. z wodociągu publicznego w Bronkowie, 66-627 Bobrowice, stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 3 sierpnia 2021 r., z **wodociągu publicznego w Bronkowie**, z punktu czerpalnego w stacji uzdatniania wody wykazała, że jakość wody pod względem liczby bakterii z grupy coli uległa poprawie i nie przekracza dopuszczalnych wartości, natomiast pod względem ilości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C nadal **nie odpowiada** wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - stwierdzono 191 jtk/1 ml, dopuszczalna wartość wyżej wymienionego wskaźnika określona jest jako „bez nieprawidłowych zmian”; przy czym zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta”.

W związku z powyższym zobowiązuję Gminę Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 **do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym**, mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Bronkowie. Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Jednocześnie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przegotowaniu** – pobieranej z wodociągu publicznego w Bronkowie, co umożliwi korzystanie

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Gmina Bobrowice
Bobrowice 131
66-627 Bobrowice
2. a/a

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim

mgr Krystyna Plekiewicz

KL