

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WKROŚNIE ODRZ.



66-600 Krosno Odrz., ul. Nadodrzańska 24
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/
e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl
NIP: 926-12-96-375

WZŁAD GMINY
Wpłynęło dnia

23.08.2021

Przydziel do

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZ.

HK.9030.36.2021

Krosno Odrzańskie, dnia 23 sierpnia 2021 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 5 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr SB/86704/08/2021, próbki wody pobranej w dniu 17 sierpnia 2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego wiejskiego w Dychowie, administrowanego przez Gminę Bobrowice, Bobrowice nr 131, 66-627 Bobrowice, stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbki wody pobranej w dniu 17 sierpnia 2021 r., w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego wiejskiego w Dychowie, z punktu czerpalnego w stacji uzdatniania wody wykazała, że woda w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych **nie odpowiada** wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na **podwyższoną liczbę bakterii z grupy coli w 100 ml wody** (stwierdzono 5 jtk/100 ml- SUW oraz 3 jtk/100 ml- przedszkole, dopuszczalna wartość wyżej wymienionego wskaźnika wynosi 0 jtk/100 ml) oraz **podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C w 1 ml wody** (stwierdzono > 300, dopuszczalna wartość wyżej wymienionego wskaźnika określona jest jako „bez nieprawidłowych zmian”, przy czym zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta”).

W związku z powyższym zobowiązuję Gminę Bobrowice, Bobrowice nr 131, 66-627 Bobrowice **do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym**, mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego wiejskiego w Dychowie. Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Jednocześnie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przygotowaniu** – pobieranej z wodociągu publicznego wiejskiego w Dychowie, co umożliwi

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W oparciu o § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, proszę o wskazanie zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody. Termin realizacji działań naprawczych zgodnie z § 21 ust. 9 cytowanego rozporządzenia wymaga akceptacji Wójta Gminy Bobrowice. Powyższe informację proszę przekazać w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Gmina Bobrowice
Bobrowice 131
66-627 Bobrowice
2. a/a

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
R. Pienkiewicz
mgr Krystyna Pienkiewicz

KL