

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WKROŚNIE ODRZ.



66-600 Krosno Odrz., ul. Nadodrzańska 24
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/
e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl
NIP: 926-12-96-375

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZ.

HK.530.36.2021

Krosno Odrzańskie, dnia 30 sierpnia 2021 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-915-918/2021 (otrzymanym w dniu 30.08.2021 r.), próbek wody pobranych w dniu 23 sierpnia 2021 r. z **wodociągu publicznego w Dychowie**, administrowanego przez Gminę Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym**.

Analiza próbek wody pobranych w dniu 23 sierpnia 2021 r. z wodociągu publicznego w Dychowie, z punktu czerpalnego w stacji uzdatniania wody w Dychowie wykazała, że woda w badanym zakresie wskaźników mikrobiologicznych **odpowiada** wymaganiom § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie w dalszym ciągu obowiązuje warunkowa przydatność wody do spożycia ze względu na przekroczony parametr manganu.

Otrzymuje:

1. Gmina Bobrowice
Bobrowice 131
66-627 Bobrowice
2. a/a

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
[Podpis]
mgr Krzysztof Piekiewicz

KL

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Nadodrzańska 24

NIP: 926-12-96-375, e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl

tel. (068) 383 53 70, 383 80 77, fax (068) 383 53 70


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

K O M U N I K A T

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia
30 sierpnia 2021 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Dychowie, zaopatrującego w wodę miejscowości Dychów,
Brzezinka, Prądocinek i Chromów (Gm. Bobrowice).**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 30 sierpnia 2021 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 23 sierpnia 2021 r. z wodociągu publicznego w Dychowie stwierdził, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym w zakresie badanych wskaźników spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.). Jednocześnie w dalszym ciągu jakość wody nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ze względu na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu. W związku z powyższym stwierdzona została warunkowa przydatność wody do spożycia.

Przekroczenie wyżej wymienionego parametru nie ma negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców, może natomiast pogorszyć właściwości organoleptyczne wody. Może powodować również rdzawe lub brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania itp. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności wdrożonych działań naprawczych.



Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
R. Prętnik
mgr Krystyna Piekiewicz