

Bobrowice, dnia 06.01.2021 r.

SKO.0003.37.2020

*Pan Krzysztof Wiktorski*  
*Radny Gminy Bobrowice*

Odpowiadając na interpelację z dnia 21.12.2020 r. w sprawie mocy przerobowej oczyszczalni ścieków w Dychowie po zakończonej przebudowie z rozbudową, informuję:

Oczyszczalnia ścieków w Dychowie do 2020 roku była zaprojektowana do obsługi do 1400RLM oraz przepustowości do 252 m<sup>3</sup>/dobę. Istniejąca oczyszczalnia przed modernizacją była przeciążona hydraulicznie, ilością ładunków zanieczyszczeń oraz ilością ścieków dowożonych. Wozy asenizacyjne dostarczały ścieki w godzinach 7 do 15 co odbijało się złą pracą oczyszczalni poprzez brak równomiernego obciążenia oczyszczalni ściekami.

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni w Dychowie polega na zwiększeniu jej przepustowości zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Podjęte działania modernizacyjne pozwolą przyjąć i oczyścić ścieki wykorzystując dodatkowo porę nocną oraz zastosować system retencjonowania ścieków, wstępny ich mechaniczny oczyszczenia oraz hybrydowego natlenienia i uśrednienie ładunków zanieczyszczeń.

Biorąc pod uwagę założenia do projektu dla ścieków surowych i ilość ścieków, które będą spełniały wymagania środowiskowe po ich oczyszczeniu na poziomie 300 do 350 m<sup>3</sup>/dobę to średniodobowa możliwość przyjęcia ścieków przez zmodernizowaną oczyszczalnię w Dychowie sprowadzona do RLM będzie wynosić 1855 do 1955. Równoważna liczba mieszkańców – RLM dla miejscowości Dychów, Bobrowice oraz Prądocinek wynosi w przybliżeniu 1600. Przyjęte zatem rozwiązania zapewniają możliwość odbioru ścieków ze wszystkich niepodłączonych dotychczas domostw z ww. miejscowości.

*WÓJT*  
*Wojciech Wachała*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a