

URZĄD GMINY

w Bobrowicach

Wpłynęło dnia:

02. 09. 2019

Łukasz Dudzic
Radny Gminy Bobrowice

Przydzielił:

L.dz.

Bronków, dn. 02.09.2019 r.

Szanowny Pan

Wojciech Wąchała

Wójt Gminy Bobrowice

INTERPELACJA

w sprawie powtarzającego się zanieczyszczenia wody na stacjach uzdatniania w Gminie Bobrowice

Szanowny Panie Wójcie,

Antoine de Saint-Exupéry pisał: *"Woda, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu. Nie można ciebie opisać. Pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędną do życia: jesteś samym życiem (...)."*

Tak jak w tym cytacie i my, mieszkańcy, nie znamy wody, którą pijemy. W związku z powtarzającymi się od lat zanieczyszczeniami wody - szczególnie SUW Bronków oraz rzadziej ASUW Dychów - proszę o:

1. Sporządzenie ekspertyzy wyjaśniającej pochodzenie zanieczyszczeń w wodzie - czy oznaczone w badaniach drobnoustroje to autochtoniczne bakterie heterotroficzne (i jakie), czy jest to mikroflora allochtoniczna (i jaka).

Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego:

"Jeśli wystąpi nietypowy, szybki lub nieoczekiwany wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów, wskazane jest sprawdzenie działania całego systemu i ustalenie przyczyny wtórnego zanieczyszczenia wody. W razie konieczności powinny być podjęte odpowiednie działania naprawcze (...)"¹

¹ "Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w wodzie przeznaczony do spożycia przez ludzi. Znaczenie i zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Postępowanie w przypadku podwyższonych wartości stężeń.", 2018, Główny Inspektor Sanitarny

2. Rozszerzenie badań wody o metodę płytkową w temperaturze $36\pm 2^{\circ}\text{C}$, pomimo iż nie jest ona wymagana przez ustawodawcę.
3. Oznaczanie typów mikroorganizmów w sytuacji, kiedy występują nieprawidłowe zmiany w ich ilości.
4. Publikację wyników badań wody w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po ich otrzymaniu. W dniu dzisiejszym ostatnie badanie dostępne na stronie BIP jest z dnia 08.07.2019 r.
5. Automatyczne zmniejszanie opłat za wodę w okresach, kiedy nie jest ona zdatna do spożycia.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowice² gwarantuje jako minimalny poziom świadczonych usług w § 3, pkt 1.: "dostarczyć odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi".

Podczas zanieczyszczeń, kiedy woda jest niezdatna do spożycia, lub zdatna po przegotowaniu, odbiorcy ponoszą dodatkowe koszty (energia elektryczna, woda butelkowana) płacąc jednocześnie pełną stawkę za niepełną usługę. Pomimo możliwości składania reklamacji (§ 14), proszę o przygotowanie propozycji alternatywnego naliczania opłat w celu rekompensaty poniesionych dodatkowych kosztów przez odbiorców w czasie zanieczyszczenia wody.

Z poważaniem,
Łukasz Dudzic



² UCHWAŁA NR XXIV/289/18 RADY GMINY BOBROWICE z dnia 26 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowice