


STAROSTWO POWIATOWE
w Krosnie Odrzanskim
66-600 Krosno Odrzanskie
ul. Piastow 10 B
tel. 068 383 02 18, fax 383 02 36
e-mail: powiat@krosno-odr.pl

ZBIORNIK ODCIEKÓW Z POMPOWNI STREFOWEJ



OBJAŚNIENIA:

1. KRĘGI BETONOWE FI 1500 mm,
2. POKRYWA ŻELBETOWA FI 1800 mm,
3. WŁAZ TYPU LEKKIEGO,
4. FUNDAMENT POD KRĘGI B-15,
5. DNO STUDNI BETON B-15,
6. DOPŁYW ODCIEKÓW Z POMPOWNI STREFOWEJ - RURA PE DN 40 mm,
7. WYWIETRZNIK RURA PCW DN 100 mm,
8. 2 X PAPA NA LEPIKU,
9. ZAPRAWA CEMENTOWA 1:5,
10. POMPA ZANURZENIOWA /WYJMOWANA/,

AQUA-TECH BRZÓZKA 18, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE					Adres:
Nazwa opracowania	PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI BRZEZINKA - GMINA BOBROWICE				Brzezinka Gm. Bobrowice
Stadium dok.	Projekt Budowlany	Wykonawcy opracowania		Uprawnienia	Podpisy
Rodzaj dok.	Sanitarna	Projektował:	mgr inż. Renata Herbut	24/04/ZG	
Data:	Czerwiec 2012	Wykonał:	mgr inż. Stanisław Kowalski	16/74/ZG	
Skala:	1:25	Sprawdził:	mgr inż. Miłosz Jasek		
NAZWA RYSUNKU		STUDZIENKA NA ODCIEKI Z POMPOWNI STREFOWEJ			

Brzózka 18, 66-600 Krosno Odrz.
NIP 926-100-00 REG. 970733610